

• Энергоснабжение оборудования ФТТВ однофазным электропитанием «~220В», мощностью рассчитанной по формуле $P = \text{количество квартир (офисных помещений)} \times 0,02 \text{ кВт} / 24$. Собственник (застройщик) при опосредованном присоединении ранее присоединённых энергопринимающих устройств перераспределяет максимальную мощность принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу энергопринимающих устройств ПАО «Ростелеком» (Перечень документов в разделе «Примечание»);

• Наличие шины заземления, соединённой с общим контуром здания.

4. Предусмотреть прокладку ПВХ труб диаметром 50мм в слаботочных отсеках этажных шкафов от цокольного до технического этажа в каждом подъезде строящихся объектов (для прокладки кабелей распределительной (УТР25х2) и абонентской проводки (УТР2х2). Количество труб определить на этапе проектирования с учетом обеспечения услугами ШПД 100% квартир;

5. От слаботочных отсеков этажных шкафов до каждой квартиры (по периметру приквартирного коридора) проложить кабель-канал размером не менее 50х30мм для прокладки проводов абонентской проводки (УТР2х2);

6. Организацию сети проводного вещания кабелем ПРППМ 2х0,9 от мест размещения телекоммуникационных шкафов до радиофицируемых помещений с установкой радиорозеток и разветвительных устройств (ёмкость определить проектным решением). Отводы, отходящие от разветвительных коробок к помещениям – к коробкам не подключать. На отводах установить бирки с указанием номеров помещений.

Особые условия:

1. Участие Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» в строительстве телекоммуникационных сетей связи для объекта: «Комплекс жилых домов по адресу: Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Рябиновая, 2Б (Литер 1, Литер 2, Литер 3)» будет определено при заключении специального договора о сотрудничестве между компаниями.

2. При не сооружении объекта к указанному сроку и отсутствия письменного обращения на продление данных ТУ, Краснодарский филиал ПАО «Ростелеком» оставляет за собой право внести изменения в технические условия в одностороннем порядке или аннулировать их.

Примечание:

Для заключения договора на электроснабжение Собственник зданий объекта передает Краснодарскому филиалу ПАО «Ростелеком» следующие документы (согласно Постановления Правительства РФ №350 от 13.04.2015г.):

- копию технических условий, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств,

- копию технических условий, выданных владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств лицу, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств,

- копию заключенного между сторонами опосредованного присоединения соглашения о перераспределении мощности между принадлежащими им энергопринимающими устройствами в рамках опосредованного присоединения,

- уведомление о заключении Соглашения о перераспределении мощности,

- акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Собственника (застройщика) оформленный после перераспределения мощности с владельцем электрических сетей,

- акт балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности оформленный между владельцем энергопринимающих устройств и Краснодарским филиалом ПАО «Ростелеком»,