

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»**

Ярославского ул., 104-г, г. Горячий Ключ
Краснодарский край, 353290
тел./факс 8-(86159) 3-84-07
ОГРН 1142368000543

ИНН 2305028942, КПП 230501001

25 июля 2017 г. № 441

На № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение объекта «Жилой комплекс по ул. Рябиновой в г. Горячий Ключ дома Литер 1, Литер 2, Литер 3», расположенного по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Рябиновая, 2Б, к сетям теплоснабжения МУП МО г. Горячий Ключ «Тепловые сети».

Заказчик ООО «Бульвар»

1. Источником теплоснабжения принять котельную № 1 по ул. Ленина 175-б.
2. Точка подключения: тепловая камера, расположенная вдоль границ земельного участка по ул. Рябиновая 2Б, отведенного под строительство объекта со стороны ул. Кириченко.
3. Параметры в точке подключения: система теплоснабжения 4-х трубная, отдельно отопление и горячее водоснабжение. Максимальная нагрузка по отоплению 1,327 Гкал/час, максимальная нагрузка по ГВС 0,673 Гкал/час.
Режим работы:
отопление по температурному графику 95 - 70°C с давлением в пределах:
подающий трубопровод 0,42 ± 0,03 МПа
обратный трубопровод 0,37 ± 0,03 МПа
статическое давление 0,03 МПа
ГВС круглосуточно температурой 60°C с давлением в пределах:
подающий трубопровод 0,35 ± 0,03 МПа
циркуляционный трубопровод 0,25 ± 0,03 МПа
4. Диаметры и тип прокладки внутриплощадочных сетей от точки подключения до строящихся объектов определить проектом. При проектировании сетей принять к прокладке трубопроводы из стальных предизолированных в заводских условиях труб.
5. Подключение объектов выполнить с устройством ИТП обеспечивающих гидравлическую увязку местных систем отопления и ГВС с внешними сетями теплоснабжения.
6. На вводах внутриплощадочных сетей в здания провести монтаж узлов учета тепловой энергии поданной в систему отопления и потребленной с горячей водой согласно действующей НТД.
7. Фактическое присоединение систем теплоснабжения объектов будет произведено после выдачи уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, по технологическому надзору разрешения на допуск в эксплуатацию объектов Заказчика и сдачи в МУП МО г. Горячий Ключ «Тепловые сети» комплекта исполнительной документации предусмотренной действующим законодательством, а также исполнения всех условий договора на технологическое присоединение.
8. Настоящий документ является неотъемлемой частью договора на подключение к сетям теплоснабжения и без заключенного договора является недействительным. Проект договора будет направлен Заказчику в течение 30 дней с даты установления РЭК ДЦиТ Краснодарского края платы за подключение определенной в индивидуальном порядке.
9. Технические условия на подключение действительны 3 года со дня выдачи.

Директор МУП МО г. Горячий Ключ «Тепловые сети»


Р.Е. Плихунов