



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ  
ГОРОД ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
Ленина ул., д.191, г. Горячий Ключ,  
Краснодарский край, 353290  
Тел.: (86159) 3-84-56, факс: (86159) 3-84-40  
E-mail: ugkh@admgorckluch.ru  
ИНН 2305011089

ООО «Бульвар»

Руководителю  
Фалалееву Е.С.

Декабрьских Событий ул.,  
д. 125, каб. 200/3,  
г. Иркутск

23.09.17 № 586/17.01.01.11

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

### Технические условия

на подключения к сетям ливнеотводной канавы комплекса жилых домов  
по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Рябиновая, д. 2 «Б»,

При разработке проектно – сметной документации по устройству ливнеотводной канавы для отвода дождевых и талых вод с территории комплекса жилых домов по адресу: г. Горячий Ключ, ул. Рябиновая, д. 2 «Б» предусмотреть следующее:

- отвод ливневых и талых вод с прилегающей территории выполнить в железобетонном исполнении, закрытого типа. Предусмотреть технические колодцы. В местах соединения ливнеотводов с существующей водоотводящей канавой предусмотреть дождеприемные колодцы с отстойником;

- сброс ливневых стоков осуществить на рельеф местности и в существующую водоотводящую канаву или в ближайший водный объект при условии установки очистных сооружений для фильтрации ливневых и талых вод;

- работы устройству ливнеотводной канавы для отвода дождевых и талых вод выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и СанПин;

- выполнение работы без использования материалов, ухудшающих экологическое и санитарное состояние окружающей среды;

- не допускать повреждения скрытых и наружных инженерных коммуникаций, дорожного покрытия (при повреждении – восстановить за счет собственных средств).

- ливнеотводная канализация не должна создавать угрозы подтопления соседних земельных участков.

После завершения разработки проектно – сметной документации предоставить на согласования в управление жизнеобеспечения городского хозяйства администрации муниципального образования город Горячий Ключ.

После завершения строительных - монтажных работ, проинформировать управление жизнеобеспечения городского хозяйства администрации муниципального образования город Горячий Ключ о выполнении технических условий.

Начальник управления



К.А. Ивженко