

Муниципальное унитарное предприятие  
муниципального образования  
г. Горячий Ключ  
«Водоканал»

Ленина ул, д.196, г. Горячий Ключ,  
Краснодарский край, 353290  
Тел.: (86159)4-34-50 факс: (86159)4-34-50  
E-mail: vodokanalGK@yandex.ru  
р/сч. 40702810200220000600,  
ОКПО 16937878, ИНН 2305028371,  
БИК 040349516, КПП230501001  
К/счет 30101810500000000516

«19.02.2018» № 85

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наименование объекта: *Комплекс многоэтажных жилых домов  
по ул. Рябиновая, 2Б ( Литер2, Литер3) в г. Горячий Ключ*

Заказчик: *ООО «Бульвар»*

## ВОДООТВЕДЕНИЕ

- 1.1. Объем водоотведения: *117,45 м<sup>3</sup>/сут.*
- 1.2. Точка подключения - *ул. Кириченко д/у 300 мм.*
- 1.3. *Выполнить проект и проложить кан. коллектор расчетного диаметра от точки подключения до объекта строительства (совместно с МКД по ул. Рябиновая, 2Б)*
- 1.4. *Особые условия: 1. Приобрести насос (2СМ 250-200-400/6 с дв. 75x1000, 530 м<sup>3</sup>/ч, 22 м-напор с частотным регулятором) - в количестве - 1 шт на РНС г. Горячий Ключ.*
- 1.5. *Выполненные работы сдать представителям МУП МО «Водоканал»*
- 1.6. *Разрешение на врезку в сети водоотведения получить в МУП МО «Водоканал»*
- 1.7. *После окончания работ, предоставить исполнительную съемку в МУП МО «Водоканал» и Архитектуру администрации МО г. Горячий Ключ.*
- 1.8. *Срок действия тех. условий – 2 года со дня выдачи*
- 1.9. *Проектно-сметную документацию согласовать:*  
МУП МО г. Горячий Ключ «Водоканал»  
ОАО Горячеключевской городской узел связи  
ЗАО «Горячий Ключ горгаз»  
Филиал ОАО «НЭСК – Электросети» «Горячеключэлектросеть»  
Управление архитектуры и градостроительства администрации МО г. Горячий Ключ  
УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ

Директор МУП МО  
г. Горячий Ключ «Водоканал»

  
Н.И. Овсянников