

Муниципальное унитарное предприятие  
муниципального образования  
г. Горячий Ключ  
«Водоканал»

ул. Ленина, 196 г. Горячий Ключ  
Краснодарский край, 353290  
Тел.: (86159)4-34-50, факс: (86159)4-34-50  
E-mail: [vodokanalGK@yandex.ru](mailto:vodokanalGK@yandex.ru)  
р/сч.40702810200220000600,  
ОКПО 16937878, ИНН 2305028371,  
БИК 040349516, КПП 230501001  
К/счет 30101810500000000516

«06».....12.....2017 г. № 65

## ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Наименование объекта: *Комплекс многоэтажных жилых домов по ул. Рябиновая, 2Б (Литер2, Литер3) в г. Горячий Ключ.*

Заказчик: *ООО «Бульвар»*

### ВОДОСНАБЖЕНИЕ

- 1.1. Объем водопотребления: *117,45 м<sup>3</sup>/сут.*
- 1.2. Точка подключения - существующий водопровод: *ул. Кириченко ду160 мм.*
- 1.3. Свободный напор сети: *0,8 атм.*
- 1.4. *Выполнить проект и проложить водопровод расчетного диаметра (совместно с МКД по ул. Рябиновая, 2Б) от точки подключения до объекта строительства. На границе земельного участка установить ж/б колодец с запорной арматурой и узлом учета. Подключение жилого дома выполнить водопроводом расчетного диаметра.  
При проектировании внутренних сетей предусмотреть установку поквартирных приборов учета в местах общего пользования. Предусмотреть установку накопительной емкости с разрывом струи и регулятором давления.*
- 1.5. Особые условия: *Выполнить работы по строительству водопровода ду160мм (закольцовки) от точки подключения до объекта строительства по ул. Псекупкая.151В.  
Приобрести и передать на баланс предприятия насос К45/30-7,5 кВт в количестве -1 шт.*
- 1.6. *Выполненные работы сдать представителям МУП МО г. Горячий Ключ «Водоканал»*
- 1.7. *Разрешение на врезку в сети водопровода получить в МУП МО «Водоканал»*
- 1.8. *После окончания работ, предоставить исполнительную съемку в МУП МО «Водоканал» и Архитектуру администрации МО г. Горячий Ключ.*
- 1.9. *Срок действия тех. условий – 2 года со дня выдачи*
- 1.10. *Проектно-сметную документацию согласовать:*  
ОАО Горячеключевской городской узел связи  
ЗАО «Горячий Ключ горгаз»  
Филиал ОАО «НЭСК – Электросети» «Горячеключэлектросеть»  
Управление архитектуры и градостроительства администрации МО г. Горячий Ключ  
УЖГХ администрации МО г. Горячий Ключ  
МУП МО г. Горячий Ключ «Водоканал.

Директор МУП МО г. Горячий Ключ  
«Водоканал»

  
Н.И. Овсянников

«05» декабря 2017 г.